

<b>VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPLEXO PENAL</b>			<b>Data da Emissão:</b>	27/09/2012
			<b>Código:</b>	FV SMQD 27
<b>REFERÊNCIA DE VERIFICAÇÃO</b>			<b>Revisão:</b>	Rev. 03
<b>Mecanismo:</b>	SMQD	<b>Elaborado por:</b> [REDACTED]	<b>Data da Revisão:</b>	11/05/2023
		<b>Revisado por:</b> [REDACTED]		
<b>Indicador:</b>	Indicador 27	<b>Aprovado por:</b> [REDACTED]	<b>Página:</b>	1 de 3

<b>Descrição do indicador:</b>	Indicador de qualidade e disponibilidade referente aos recintos, ambientes e estruturas com a função de parlatórios.
--------------------------------	--

**Objetivo:** Avaliação da qualidade física dos ambientes e recintos que formam cada unidade do Complexo Penal.

**Critério:** Cada indicador possui subindicadores e/ou parâmetros específicos que serão avaliados em cada recinto, sendo atribuído um dos seguintes conceitos para cada item: ruim, regular, bom ou ideal.

**Método de Verificação:** Verificação *in loco* no recinto.

### Itens de Verificação:

<p><b>27.1 Portas</b></p> <p><b>27.1.1 Ausência de ferrugem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ruim:</b> mais de 50% da porta com presença de ferrugem</li> <li>- <b>Regular:</b> até 50% da porta com presença de ferrugem</li> <li>- <b>Bom:</b> <i>(condição inexistente)</i></li> <li>- <b>Ideal:</b> ausência total de ferrugem</li> </ul> <p><b>27.1.2 Integridade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ruim:</b> porta não está íntegra (ausência de parte(s) que impeça(m) seu funcionamento adequado).</li> <li>- <b>Regular:</b> <i>(condição inexistente)</i></li> <li>- <b>Bom:</b> <i>(condição inexistente)</i></li> <li>- <b>Ideal:</b> presença de todos os parafusos da tampa de acesso ao mecanismo de acionamento da porta e porta íntegra.</li> </ul> <p><b>27.1.3 Condições de funcionamento em geral: abertura e fechamento, travamento, estrutura e integridade em geral</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ruim:</b> Porta sem condições de ser aberta e/ou fechada e/ou travada.</li> <li>- <b>Regular:</b> A porta possui a função travamento funcionamento normalmente, mas as condições de abertura e/ou fechamento são limitadas e não apresentam o comportamento ideal para esta(s) função(ões).</li> <li>- <b>Bom:</b> <i>(condição inexistente)</i></li> <li>- <b>Ideal:</b> condição plena de funcionamento da porta, com a abertura e fechamento e travamento adequados, seja no modo automático e/ou no modo manual</li> </ul> <p><b>27.2 Condições de funcionamento, manutenção e conservação das instalações elétricas e de iluminação.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ruim:</b> Lâmpada não está funcionando (não acende) e/ou está com funcionamento intermitente e/ou está piscando.</li> <li>- <b>Regular:</b> <i>(condição inexistente)</i></li> <li>- <b>Bom:</b> <i>(condição inexistente)</i></li> <li>- <b>Ideal:</b> Lâmpada funcionando normalmente e tela de proteção íntegra.</li> </ul> <p><b>27.3 Piso, paredes, teto e outras partes construtivas: <i>(condição inexistente para outras partes construtivas)</i></b></p> <p><b>27.3.1 Condições de pintura/revestimento interno: avaliar paredes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ruim:</b> Parede com grande parte de seu revestimento descascada (acima de 50% da área)</li> <li>- <b>Regular:</b> Parede apresenta pontos de descascamento no revestimento (até 50% da área)</li> <li>- <b>Bom:</b> <i>(condição inexistente)</i></li> <li>- <b>Ideal:</b> parede com revestimento ideais em toda a sua área.</li> </ul>
---

### 27.3.2 Integridade: avaliar piso e paredes

- **Ruim:** presença de orifício e/ou rachadura e/ou local onde possa ser escondido objeto e/ou material não autorizado.
- **Regular:** presença de pequenas trincas.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** piso e paredes em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado.

### 27.3.3 Demais condições de funcionamento, manutenção e conservação: avaliar piso

- **Ruim:** piso alagado e/ou com retenção de água
- **Regular:** Retenção pontual de água
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** piso com nivelamento adequado para um bom escoamento de água e sem nenhuma retenção

### 27.4 Condições de funcionamento, manutenção e conservação das prateleiras, mesas, divisórias e demais acessórios e/ou móveis: *(condição inexistente, pois não se aplica prateleiras e demais acessórios e/ou móveis).*

#### Avaliar mesa(s):

- **Ruim:** quebrada(s) e/ou mal fixada(s) e/ou solta(s).
- **Regular:** *(condição inexistente)*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** Mesa(s) em condições normais de conservação para o uso adequado.

#### Avaliar divisórias (vidro e grade):

- **Ruim:** quebrada(s) e/ou mal fixada(s) e/ou solta(s) e/ou grade com presença de ferrugem.
- **Regular:** *(condição inexistente)*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** divisórias em condições normais de conservação para o uso adequado

### 27.5 Ausência de mofo e sinais de infiltração e umidade

- **Ruim:** presença de mofo em grande parte do parlatório e/ou presença de pontos de infiltração e/ou pontos de umidade.
- **Regular:** *(condição inexistente)*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** ausência de qualquer ponto de mofo, infiltração e umidade.

### 27.6 Condições de ventilação para atividade realizada no local

- **Ruim:** todas as seteiras do parlatório obstruídas.
- **Regular:** *(condição inexistente).*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** entrada de ventilação e luz natural pelas seteiras.

### 27.7 Condições gerais de segurança

- **Ruim:** parlatório com conceito “ruim” nos itens 27.1 e/ou 27.4.
- **Regular:** *(condição inexistente).*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** parlatório com conceito “ideal” nos itens 27.1 e/ou 27.4

### 27.8 Condições de limpeza, higiene e salubridade.

- **Ruim:** presença de resto de obra e/ou parede rabiscada (escrita, pichada, desenhada).
- **Regular:** *(condição inexistente).*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** parlatório sem acessórios em seu interior além daqueles que já o compõem, parlatório limpo em geral.

**27.9 Condições que propiciem ausência de focos ou ninhos de animais sinantrópicos**

- **Ruim:** presença de restos de alimentos
- **Regular:** *(condição inexistente)*.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** parlatório limpo em geral.

**27.10 Condições de funcionamento, manutenção e conservação do CFTV e do sistema de segurança:** *(condição inexistente, pois não se aplica)*.

**27.11 Condições de funcionamento, manutenção e conservação do sistema de combate a incêndio:** *(condição inexistente, pois não se aplica)*.

**27.12 Condições de manutenção, funcionamento e segurança dos demais equipamentos:** *(condição inexistente, pois não se aplica)*.