

	<b>VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPLEXO PENAL</b>		<b>Data da Emissão:</b>	01/03/2013
			<b>Código:</b>	RV SQD A
	<b>REFERÊNCIA DE VERIFICAÇÃO</b>		<b>Revisão:</b>	Rev. 03
<b>Mecanismo:</b> SQD		<b>Elaborado por:</b> [REDACTED]	<b>Data da Revisão:</b>	11/05/2023
		<b>Revisado por:</b> [REDACTED]		
<b>Grupo:</b> A		<b>Aprovado por:</b> [REDACTED]	<b>Página:</b>	1 de 2

**Objetivo:** Avaliação dos aspectos físicos da infraestrutura diretamente relacionada à cela.

**Critério:** Cada item de verificação possuirá 02 (dois) critérios distintos: disponível e indisponível. Para que a cela seja considerada disponível, é necessário que todos os itens verificados estejam disponíveis simultaneamente.

### Itens de verificação e condições para indisponibilidade

#### Instalações hidráulicas da cela

Características a verificar: devem se encontrar em funcionamento e em estado de conservação adequado para a sua utilização normal.

Método de verificação: teste prático do funcionamento de cada item.

##### A) Vaso Sanitário

- **Indisponível:** Vaso sanitário sem nenhuma sucção, e/ou descarga sem pressão, e/ou dispositivo de acionamento da descarga emperrado impossibilitando o uso adequado e/ou descarga não sai água.

##### B) Torneira

- **Indisponível:** Torneira sem água, **e/ou ausente**, e/ou dispositivo de acionamento da torneira emperrado impossibilitando o uso adequado e/ou torneira quebrada.

##### C) Pia

- **Indisponível:** Pia sem nenhuma sucção.

##### D) Chuveiro (aplicável somente para cela individual)

- **Indisponível:** Chuveiro sem água e/ou dispositivo de acionamento do chuveiro emperrado impossibilitando o uso adequado e/ou quantidade de água insuficiente para a sua utilização normal.

#### Porta da cela

Características a verificar: devem se encontrar sem falhas, defeitos ou avarias que comprometam sua segurança, resistência e/ou integridade.

Método de verificação: teste prático do funcionamento da porta e inspeção visual da estrutura e integridade.

##### E) Funcionamento (abertura e fechamento)

- **Indisponível:** Porta sem condições de ser aberta e/ou fechada, tanto no modo automático (quando disponível esta função) quanto no modo manual (quando não há opção de fechamento automático).

##### F) Travamento da porta.

- **Indisponível:** Porta não trava, tanto no modo automático (quando disponível esta função), quanto no modo manual (quando não há opção de fechamento automático).

##### G) Estrutura e integridade da porta em geral

- **Indisponível:** Porta não está íntegra e/ou com ausência de parte(s) de seu(s) componente(s) que impeça seu uso e/ou funcionamento adequado.

#### Instalações elétricas e iluminação

Características a verificar: devem se encontrar em funcionamento e em estado de conservação suficiente.

Método de verificação: teste prático do funcionamento da lâmpada e inspeção visual das seteiras.

##### H) Funcionamento da lâmpada

- **Indisponível:** Lâmpada não acende, e/ou está com funcionamento intermitente, e/ou está piscando, e/ou está com fiação exposta e/ou não acende totalmente.

##### I) Seteiras

- **Indisponível:** Somente se todas as seteiras estiverem obstruídas.

### **Partes construtivas do interior da cela**

Características a verificar: devem se encontrar sem falhas, defeitos ou avarias que comprometam a segurança, resistência ou integridade.

Método de verificação: inspeção manual e visual de cada item.

#### **J) Piso**

- **Indisponível:** Presença de orifício e/ou rachadura que possibilitem esconder objetos e/ou totalmente alagado.

#### **K) Paredes**

- **Indisponível:** Presença de orifício e/ou rachadura que possibilitem esconder objeto.

#### **L) Teto**

- **Indisponível:** Presença de orifício e/ou rachadura que possibilitem esconder objetos e/ou infiltração.

#### **M) Cama(s)**

- **Indisponível:** Quebrada(s), e/ou mal fixada e/ou solta(s).

#### **N) Prateleiras**

- **Indisponível:** Quebrada(s), e/ou mal fixada e/ou solta(s).

#### **O) Mesa(s)**

- **Indisponível:** Quebrada(s), e/ou mal fixada e/ou solta(s).

#### **P) Cadeira(s)**

- **Indisponível:** Quebrada(s), e/ou mal fixada e/ou solta(s).

#### **Q) Ausência de qualquer local onde possam ser escondidos objetos e/ou materiais não autorizados**

- **Indisponível:** Presença de qualquer local no interior da cela onde possa ser escondido objeto e/ou material não autorizado que não se enquadrem nos itens J, K ou L.