

VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPLEXO PENAL			Data da Emissão:	26/09/2012
			Código:	FV SMQD 12
REFERÊNCIA DE VERIFICAÇÃO			Revisão:	03
Mecanismo:	SMQD	Elaborado por: [REDACTED]	Data da Revisão:	11/05/2023
		Revisado por: [REDACTED]		
Indicador:	Indicador 12	Aprovado por: [REDACTED]	Página:	1 de 2

Descrição do indicador:	Indicador de qualidade de disponibilidade referente aos recintos, ambientes e estruturas com a função de salas de aula.
--------------------------------	---

Objetivo: Avaliação da qualidade física dos ambientes e recintos que formam cada unidade do Complexo Penal.

Critério: Cada indicador possui subindicadores e/ou parâmetros específicos que serão avaliados em cada recinto, sendo atribuído um dos seguintes conceitos para cada item: ruim, regular, bom ou ideal.

Método de Verificação: Verificação *in loco* no recinto.

Itens de Verificação:

<p>12.1 Portas</p> <p>12.1.1 Ausência de ferrugem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim: mais de 50% da porta com presença de ferrugem - Regular: até 50% da porta com presença de ferrugem - Bom: <i>(condição inexistente)</i> - Ideal: ausência total de ferrugem <p>12.1.2 Integridade</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim: Porta não está íntegra (ausência de parte(s) que impeça(m) seu funcionamento adequado). - Regular: <i>(condição inexistente)</i> - Bom: <i>(condição inexistente)</i> - Ideal: Porta íntegra. <p>12.1.3 Condições de funcionamento em geral: abertura e fechamento, travamento, estrutura e integridade em geral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim: porta sem condições de ser aberta e/ou fechada e/ou travada, tanto no modo automático quanto no modo manual. - Regular: a porta possui a função travamento funcionamento normalmente, mas as condições de abertura e/ou fechamento são limitadas e não apresentam o comportamento ideal para esta(s) função(ões), seja no modo automático e/ou no modo manual e/ou necessita de intervenção forçada para completar a abertura e/ou fechamento. - Bom: <i>(condição inexistente)</i> - Ideal: condição plena de funcionamento da porta, com a abertura e fechamento e travamento adequados, seja no modo automático e/ou no modo manual <p>12.2 Condições de funcionamento, manutenção e conservação das instalações elétricas e de iluminação</p> <p>Avaliar iluminação e elétrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim: mais de 50% das lâmpadas não estão funcionando, pois não acende e/ou estão com funcionamento intermitente e/ou estão piscando e/ou com fiação exposta. - Regular: até 50% das lâmpadas não estão funcionando. - Bom: <i>(condição inexistente)</i> - Ideal: 100% das lâmpadas funcionando normalmente. <p>12.3 Piso, paredes, esquadrias, telas, grades, forro e parapeito: <i>(condição inexistente para esquadrias, telas, grades, forro e parapeito)</i></p> <p>12.3.1 Condições de pintura/revestimento interno: avaliar paredes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim: Parede com grande parte de seu revestimento descascada (acima de 50% da área) - Regular: Parede apresenta pontos de descascamento no revestimento (até 50% da área) - Bom: <i>(condição inexistente)</i> - Ideal: parede com revestimento ideal em toda a sua área.
--

12.3.2 Integridade: avaliar piso e paredes

- **Ruim:** presença de orifício e/ou rachadura e/ou local onde possa ser escondido objeto e/ou material não autorizado.
- **Regular:** presença de pequenas trincas.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** piso e paredes em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado.

12.3.3 Demais condições de funcionamento, manutenção e conservação: avaliar piso

- **Ruim:** Piso totalmente alagado
- **Regular:** Retenção pontual de água
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** piso com nivelamento adequado para um bom escoamento de água e sem nenhuma retenção

12.4 Condições de funcionamento, manutenção e conservação da(s) prateleira(s), mesas, carteiras, cadeiras e divisórias: *(condição inexistente para prateleiras e divisórias)*

Avaliar mesa(s):

- **Ruim:** quebrada(s) e/ou malconservada (s) e/ou com parte(s) solta(s).
- **Regular:** *(condição inexistente)*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** mesa(s) em condições normais de conservação para o uso adequado.

Avaliar carteiras e cadeira(s):

- **Ruim:** acima de 01 da (s) carteira (s) quebrada(s) e/ou com encosto e/ou acento mal fixada(s) e/ou solta(s).
- **Regular:** até 01 da (s) carteira (s) quebrada(s) e/ou com encosto e/ou acento mal fixada(s) e/ou solta(s).
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** carteiras e cadeira(s) em condições normais de conservação para o uso adequado.

12.5 Ausência de mofo e sinais de infiltração e umidade

- **Ruim:** presença de mofo em grande parte da área e/ou presença de pontos de infiltração e/ou pontos de umidade.
- **Regular:** *(condição inexistente)*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** ausência de qualquer ponto de mofo, infiltração e umidade.

12.6 Condições de ventilação e iluminação

- **Ruim:** todas as seteiras obstruídas e/ou janelas obstruídas para a entrada de ventilação e iluminação natural.
- **Regular:** *(condição inexistente)*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** entrada de ventilação e iluminação natural pelas seteiras, e janelas sem obstrução para a iluminação natural.

12.7 Condições de limpeza, higiene e salubridade

- **Ruim:** presença de sujeira e/ou parede rabiscada (escrita, pichada, desenhada).
- **Regular:** *(condição inexistente)*.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** salas de aula sem acessórios em seu interior além daqueles que já compõem as salas de aula, e salas de aula limpas em geral.

12.8 Condições que propiciem ausência de focos ou ninhos de animais sinantrópicos

- **Ruim:** presença de restos de alimentos
- **Regular:** *(condição inexistente)*.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** salas de aula limpas em geral.

12.9 Condições de funcionamento, manutenção e conservação do CFTV e do sistema de segurança

- **Ruim:** Câmera sem funcionamento adequado, sem foco e/ou sem direcionamento objetivo.
- **Regular:** *(condição inexistente)*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** Câmera com funcionamento adequado, com foco e direcionamento objetivo.

12.10 Condições de funcionamento, manutenção e conservação de sistema de combate a incêndio: *(condição inexistente pois não se aplica – Laudo do corpo de bombeiros)*

12.11 Condições gerais de segurança

- **Ruim:** cela com conceito “ruim” nos itens 12.1 e/ou 12.4.
- **Regular:** *(condição inexistente).*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** cela com conceito “ideal” nos itens 12.1 e 12.4