

VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPLEXO PENAL			Data da Emissão:	27/09/2012
			Código:	FV SMQD 8
REFERÊNCIA DE VERIFICAÇÃO			Revisão:	Rev 01
Mecanismo:	SMQD	Elaborado por:	Data da Revisão:	11/05/2023
		Revisado por:		
Indicador:	Indicador 08	Aprovado por:	Página:	1 de 3

Descrição do indicador:	Indicador de qualidade de disponibilidade referente aos recintos, ambientes e estruturas com a função de áreas de visitas íntimas.
Objetivo: Avaliação da qualidade física dos ambientes e recintos que formam cada unidade do Complexo Penal.	
Critério: Cada indicador possui subindicadores e/ou parâmetros específicos que serão avaliados em cada recinto, sendo atribuído um dos seguintes conceitos para cada item: ruim, regular, bom ou ideal.	
Método de Verificação: Verificação <i>in loco</i> no recinto.	
Itens de Verificação:	
<p>8.1 Portas</p> <p>8.1.1 Ausência de ferrugem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim: mais de 50% da porta com presença de ferrugem - Regular: até 50% da porta com presença de ferrugem - Bom: (condição inexistente) - Ideal: ausência total de ferrugem <p>8.1.2 Integridade</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim: Ausência de mais de 70% dos parafusos da tampa de acesso ao mecanismo de acionamento da porta, e/ou porta não está íntegra (ausência de parte(s) que impeça(m) seu funcionamento adequado) e/ou grande parte da pintura danificada (acima de 50% da área). - Regular: Ausência de até 30% dos parafusos da tampa de acesso ao mecanismo de acionamento da porta e/ou pintura da porta apresenta pontos danificados (até 50% da área). - Bom: (condição inexistente) - Ideal: Presença de todos os parafusos da tampa de acesso ao mecanismo de acionamento da porta, pintura em estado ideal e porta íntegra. <p>8.1.3 Condições de funcionamento em geral: abertura e fechamento, travamento, estrutura e integridade em geral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim: Porta sem condições de ser aberta e/ou fechada e/ou travada, tanto no modo automático quanto no modo manual. - Regular: A porta possui a função travamento funcionando normalmente, mas as condições de abertura e/ou fechamento são limitadas e não apresentam o comportamento ideal para esta(s) função(ões), seja no modo automático e/ou no modo manual e/ou necessita de intervenção forçada para completar a abertura e/ou fechamento. - Bom: (condição inexistente) - Ideal: condição plena de funcionamento da porta, com a abertura e fechamento e travamento adequados, seja no modo automático e/ou no modo manual. <p>8.2 Condições de funcionamento, manutenção e conservação das instalações elétricas e de iluminação</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim: Lâmpada não está funcionando (não acende), e/ou está com funcionamento intermitente, e/ou está piscando e/ou está com a fiação exposta. - Regular: Lâmpada está funcionando, porém com tela de proteção danificada de tal forma que permita o uso inadequado das instalações elétricas e/ou com tela de proteção com marcas de queimado. - Bom: (condição inexistente) - Ideal: Lâmpada funcionando normalmente e tela de proteção íntegra. 	

8.3 Condições de funcionamento, manutenção e conservação das instalações e de dispositivos hidráulicos: vaso sanitário, torneira, pia e chuveiro

Avaliar o vaso sanitário:

- **Ruim:** Vaso sanitário sem nenhuma sucção, e/ou descarga sem pressão, e/ou problema no dispositivo de acionamento da descarga (solto e/ou mal fixado e/ou bambo e/ou agarrando e/ou travando e/ou emperrando e/ou ausente), e/ou descarga disparada (mesmo após acionamento), e/ou vazamento na base do dispositivo hidráulico, e/ou obstruído com objetos diversos e/ou descarga não sai água.
- **Regular:** Vaso sanitário com pouca sucção.
- **Bom:** (condição inexistente)
- **Ideal:** Vaso sanitário em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado.

Avaliar a torneira:

- **Ruim:** Torneira sem água, e/ou água com muita pressão, e/ou dispositivo de acionamento da torneira emperrado (solto, mal fixado, bambo, agarrando, travando), e/ou inexistência de dispositivo de acionamento da torneira, e/ou torneira com vazamento contínuo, e/ou torneira com gotejamento e/ou com saída de água excessiva por um longo período quando torneira é acionada.
- **Regular:** Torneira com pouca vazão de água
- **Bom:** (condição inexistente)
- **Ideal:** Torneira em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado.

Avaliar a pia:

- **Ruim:** Pia sem nenhuma vazão e/ou obstruída com objetos na sua tubulação de modo que impeça a vazão de água de seu interior.
- **Regular:** Pia com pouca vazão e/ou com pontos de ferrugem.
- **Bom:** (condição inexistente)
- **Ideal:** Pia em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado.

Avaliar chuveiro:

- **Ruim:** Chuveiro solto da parede (pendurado), e/ou água do chuveiro sem pressão, e/ou chuveiro não funcionando (sem água) e/ou água do chuveiro com o jato disperso, e/ou manopla de acionamento do chuveiro girando em falso ou inexistente e/ou chuveiro inexistente.
- **Regular:** (condição inexistente)
- **Bom:** (condição inexistente)
- **Ideal:** Chuveiro em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado

8.4 Piso, paredes, esquadrias, telas, grades, forro e parapeito (*condição inexistente para telas, grades, forro e parapeito*).

8.4.1 Condições de pintura/revestimento interno: avaliar a parede e o piso.

- **Ruim:** Parede e/ou teto e/ou piso com grande parte de sua área com pintura descascada (acima de 50% da área)
- **Regular:** Parede apresenta pontos de descascamento na pintura (até 50% da área)
- **Bom:** (condição inexistente)
- **Ideal:** parede com a pintura e revestimento ideais em toda a sua área.

8.4.2 Integridade: avaliar piso e parede.

- **Ruim:** Presença de orifício e/ou rachadura e/ou local onde possa ser escondido objeto e/ou material não autorizado
- **Regular:** presença de pequenas trincas e/ou pequenos orifícios que não possibilite que sejam escondidos objetos e/ou materiais não autorizados.
- **Bom:** (condição inexistente)
- **Ideal:** piso, paredes e tetos em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado.

8.4.3 Demais condições de funcionamento, manutenção e conservação: avaliar piso.

- **Ruim:** piso alagado e/ou com retenção de água
- **Regular:** Retenção pontual de água.
- **Bom:** (condição inexistente)
- **Ideal:** piso com nivelamento adequado para um bom escoamento de água e sem nenhuma retenção.

8.5 Condições de funcionamento, manutenção e conservação do(s) colchão(ões), cama(s), prateleira(s), mesa(s) e divisórias (*condição inexistente para divisórias, prateleiras e mesa*)

Avaliar colchão:

- **Ruim:** ausência de colchão na cela, e/ou colchão danificado, e/ou presença de mofo no colchão, e/ou sem capa e/ou colchão rasgado e/ou com buraco.
- **Regular:** colchão escrito e/ou pichado e/ou desenhado
- **Bom:** (*condição inexistente*)
- **Ideal:** Colchão em condições normais de conservação para o uso adequado.

Avaliar cama:

- **Ruim:** quebrada (total ou parte).
- **Regular:** (*condição inexistente*)
- **Bom:** (*condição inexistente*)
- **Ideal:** Cama(s) em condições normais de conservação para o uso adequado.

8.6 Ausência de mofo e sinais de infiltração e umidade

- **Ruim:** presença de mofo em grande parte da cela (acima de 50% da área) e/ou presença de pontos de infiltração.
- **Regular:** (*condição inexistente*)
- **Bom:** (*condição inexistente*)
- **Ideal:** ausência de qualquer ponto de mofo, infiltração e umidade.

8.7 Condições de ventilação e iluminação

- **Ruim:** todas as seteiras da área de visita íntima obstruídas.
- **Regular:** (*condição inexistente*)
- **Bom:** (*condição inexistente*)
- **Ideal:** entrada de ventilação e luz natural pelas seteiras.

8.8 Condições de limpeza e higiene

- **Ruim:** parede e/ou teto e/ou piso rabiscado(s) (escrita, pichada, desenhada).
- **Regular:** (*condição inexistente*).
- **Bom:** (*condição inexistente*)
- **Ideal:** área de visita íntima sem acessórios em seu interior além daqueles que já compõem a cela de visita íntima.

8.9 Condições que propiciem ausência de focos ou ninhos de animais sinantrópicos

- **Ruim:** presença de resto de alimento e sujidades
- **Regular:** (*condição inexistente*).
- **Bom:** (*condição inexistente*)
- **Ideal:** área de visita íntima limpa em geral.

8.10 Condição geral de salubridade

- **Ruim:** Conceito ruim nos itens 8.7 e/ou 8.8 e/ou 8.9.
- **Regular:** (*condição inexistente*).
- **Bom:** (*condição inexistente*)
- **Ideal:** área de visita íntima em condições normais de salubridade.

8.11 Condição geral de segurança

- **Ruim:** cela com conceito “ruim” nos itens 8.1 e/ou 8.4.
- **Regular:** (*condição inexistente*).
- **Bom:** (*condição inexistente*)
- **Ideal:** cela com conceito “ideal” nos itens 8.1 e 8.4