

	<b>VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPLEXO PENAL</b>		<b>Data da Emissão:</b>	01/03/2013
			<b>Código:</b>	RV SMQD 3
	<b>REFERÊNCIA DE VERIFICAÇÃO</b>		<b>Revisão:</b>	Rev. 03
<b>Mecanismo:</b> SMQD	<b>Elaborado por:</b>		<b>Data da Revisão:</b>	11/05/2023
	<b>Revisado por:</b>			
<b>Indicador:</b> 03 - Áreas de saúde	<b>Aprovado por:</b>		<b>Página:</b>	1 de 3

**Descrição do indicador:** Indicador de qualidade de disponibilidade referente aos recintos, ambientes e estruturas com a função de tratamento penal, ambulatorios, consultórios e demais áreas de saúde.

**Objetivo:** Avaliação da qualidade física dos ambientes e recintos que formam cada unidade do Complexo Penal.

**Critério:** Cada indicador possui subindicadores e/ou parâmetros específicos que serão avaliados em cada recinto, sendo atribuído um dos seguintes conceitos para cada item: ruim, regular, bom ou ideal.

**Método de Verificação:** Verificação *in loco* no recinto.

## Itens de Verificação

### 3.1 Portas

#### 3.1.1 Ausência de ferrugem

- Ruim: mais de 50% da porta com presença de ferrugem
- Regular: até 50% da porta com presença de ferrugem
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: ausência total de ferrugem

#### 3.1.2 Integridade

- Ruim: Porta não está íntegra (ausência de parte(s) que impeça(m) seu funcionamento adequado).
- Regular: (condição inexistente)
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: Porta íntegra.

#### 3.1.3 Condições de funcionamento em geral: abertura e fechamento, travamento, estrutura e integridade em geral

- Ruim: Porta sem condições de ser aberta, e/ou fechada, e/ou travada e/ou sem maçaneta.
- Regular: A porta possui a função travamento funcionando normalmente, mas as condições de abertura e/ou fechamento são limitadas e não apresentam o comportamento ideal para esta(s) função(ões).
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: condição plena de funcionamento da porta, com a abertura e fechamento e travamento adequados.

### 3.2 Condições de funcionamento, manutenção e conservação das instalações elétricas e de iluminação

- Ruim: mais de 50% das lâmpadas não estão funcionando, pois não acende e/ou estão com funcionamento intermitente e/ou estão piscando.
- Regular: até 50% das lâmpadas estão funcionando.
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: 100% das lâmpadas funcionando normalmente.

### 3.3 Condições de funcionamento, manutenção e conservação das instalações e de dispositivos hidráulicos: vaso sanitário, torneira, pia e chuveiro:

#### 3.3.1 Avaliar o vaso sanitário:

- Ruim: Vaso sanitário com descarga sem pressão, e/ou problema no dispositivo de acionamento da descarga (solto e/ou mal fixado e/ou bambo e/ou travando e/ou emperrando e/ou ausente), e/ou descarga disparada (mesmo após acionamento), e/ou vazamento na base e/ou entupido e/ou descarga não sai água.
- Regular: Vaso sanitário com descarga com pouca pressão.
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: Vaso sanitário em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado.

### **3.3.2 Avaliar a torneira:**

- Ruim: Torneira sem água, e/ou água com muita pressão, e/ou torneira com vazamento contínuo, e/ou torneira com gotejamento e/ou sem torneira.
- Regular: Torneira com pouca vazão de água
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: Torneira em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado.

### **3.3.3 Avaliar a pia:**

- Ruim: Pia sem nenhuma vazão e/ou entupida.
- Regular: Pia com pouca vazão.
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: Pia em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado.

## **3.4 Piso, paredes e teto**

### **3.4.1 Condições de pintura/revestimento interno:** avaliar parede

- Ruim: Parede com grande parte de sua área descascada (acima de 50% da área)
- Regular: Parede apresenta pontos de descascamento (até 50% da área)
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: parede com a pintura e revestimento ideais em toda a sua área.

### **3.4.2 Integridade:** avaliar piso, paredes e teto

- Ruim: Presença de orifício e/ou rachadura e/ou local onde possa ser escondido objeto e/ou material não autorizado.
- Regular: presença de pequenas trincas.
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: piso, paredes e teto em condições normais de manutenção e conservação para o uso adequado.

### **3.4.3 Demais condições de funcionamento, manutenção e conservação:** avaliar piso

- Ruim: Piso alagado e/ou com retenção de água
- Regular: Retenção pontual de água
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: piso com nivelamento adequado para um bom escoamento de água e sem nenhuma retenção.

## **3.5 Condições de funcionamento, manutenção e conservação das prateleiras, mesas, divisórias e demais acessórios e/ou móveis: (*escopo genérico, verificação não se aplica*).**

### **3.6 Ausência de mofo e sinais de infiltração e umidade**

- Ruim: presença de mofo, e/ou presença de pontos de infiltração e/ou pontos de umidade.
- Regular: (condição inexistente)
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: ausência de qualquer ponto de mofo, infiltração e umidade.

### **3.7 Condições de ventilação para atividade realizada no local.**

- Ruim: mais de 50% das salas do recinto com problemas na ventilação / circulação do ar.
- Regular: até 50% das salas do recinto com problemas na ventilação / circulação do ar.
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: 100% das salas do recinto sem problemas na ventilação / circulação do ar.

### **3.8 Condições gerais de segurança para a atividade realizada no local**

- Ruim: corredor com conceito “ruim” nos itens 3.1 e/ou 3.4.
- Regular: (condição inexistente).
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: corredor com conceito “ideal” nos itens 3.1 e 3.4

### **3.9 Condições de limpeza, higiene e salubridade**

- Ruim: presença de resto de materiais hospitalares e/ou parede rabiscada (escrita, pichada, desenhada).
- Regular: (condição inexistente).
- Bom: (condição inexistente).
- Ideal: corredor sem acessórios em seu interior além daqueles que já compõem o corredor, corredor limpo em geral.

### **3.10 Condições que propiciem ausência de focos ou ninhos de animais sinantrópicos**

- Ruim: presença de resto de alimentos e sujeira.
- Regular: (condição inexistente).
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: recinto limpo em geral.

### **3.11 Condições de funcionamento, manutenção e conservação do CFTV e do sistema de segurança**

- Ruim: Câmera sem funcionamento adequado, sem foco e sem direcionamento objetivo.
- Regular: (condição inexistente).
- Bom: (condição inexistente)
- Ideal: Câmera com funcionamento adequado, com foco e direcionamento objetivo.

**3.12** Condições de funcionamento, manutenção e conservação do sistema de combate a incêndio: *(condição inexistente, pois não se aplica. Laudo do Corpo de Bombeiros).*

**3.13** Condições de manutenção, conservação e funcionamento do EPI (Equipamento de Proteção individual) e adequabilidade de sua quantidade e tipologia às atividades desenvolvidas: *(condição inexistente, pois não se aplica).*

**3.14** Condições de manutenção, funcionamento e segurança dos demais equipamentos: *(escopo genérico, N/A)*