

VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPLEXO PENAL			Data da Emissão:	26/09/2012
			Código:	FV SMQD 15
REFERÊNCIA DE VERIFICAÇÃO			Revisão:	Rev. 03
Mecanismo:	SMQD	Elaborado por: [REDACTED]	Data da Revisão:	11/05/2023
		Revisado por: [REDACTED]		
Indicador:	Indicador 15	Aprovado por: [REDACTED]	Página:	1 de 2

Descrição do indicador:	Indicador de qualidade e disponibilidade referente aos recintos, ambientes e estruturas com a função de barreiras físicas e de segurança e sistemas de sensoriamento.
--------------------------------	---

Objetivo: Avaliação da qualidade física dos ambientes e recintos que formam cada unidade do Complexo Penal.

Critério: Cada indicador possui subindicadores e/ou parâmetros específicos que serão avaliados em cada recinto, sendo atribuído um dos seguintes conceitos para cada item: ruim, regular, bom ou ideal.

Método de Verificação: Verificação *in loco* no recinto.

Itens de Verificação:

15.1 Portas (avaliar porta de acesso à muralha e portão de acesso ao alambrado)

15.1.1 Ausência de ferrugem

- **Ruim:** mais de 50% da porta com presença de ferrugem
- **Regular:** até 50% da porta com presença de ferrugem
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** ausência total de ferrugem

15.1.2 Integridade

- **Ruim:** porta não está íntegra (ausência de parte(s) que impeça(m) seu funcionamento adequado).
- **Regular:** *(condição inexistente)*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** porta íntegra.

15.1.3 Condições de funcionamento em geral: abertura e fechamento, travamento, estrutura e integridade em geral

- **Ruim:** Porta sem condições de ser aberta e/ou fechada e/ou travada.
- **Regular:** A porta possui a função travamento funcionando normalmente, mas as condições de abertura e/ou fechamento são limitadas e não apresentam o comportamento ideal para esta(s) função(ões).
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** condição plena de funcionamento da porta, com a abertura e fechamento e travamento adequados.

15.2 Condições de funcionamento, manutenção e conservação das instalações elétricas e de iluminação

Avaliar iluminação e elétrica:

- **Ruim:** mais de 50% das lâmpadas não estão funcionando, pois não acende e/ou estão com funcionamento intermitente e/ou estão piscando e/ou fiação sem proteção (descascada)
- **Regular:** até 50% das lâmpadas não estão funcionando.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** 100% das lâmpadas funcionando normalmente.

15.3 Piso, paredes e teto e outras partes construtivas: *(condição inexistente para “outras partes construtivas”)*

15.3.1 Condições de pintura/revestimento interno: avaliar paredes

- **Ruim:** Parede com grande parte de seu revestimento descascada (acima de 50% da área)
- **Regular:** Parede apresenta pontos de descascamento no revestimento (até 50% da área)
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** parede com revestimento ideais em toda a sua área.

15.3.2 Integridade: avaliar piso e paredes

- **Ruim:** presença de orifício e/ou rachadura e/ou local onde possa ser escondido objeto e/ou material não autorizado.
- **Regular:** presença de pequenas trincas.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** piso e paredes em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado.

15.3.3 Demais condições de funcionamento, manutenção e conservação: avaliar piso

- **Ruim:** *(condição inexistente)*
- **Regular:** Retenção pontual de água
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** piso com nivelamento adequado para um bom escoamento de água e sem nenhuma retenção

15.4 Condições de ventilação: *(condição inexistente pois não se aplica à ambiente externo)*

15.5 Condições de limpeza e higiene

- **Ruim:** presença de peças de roupas e/ou sujeira.
- **Regular:** *(condição inexistente).*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** barreiras físicas e de segurança e sistemas de sensoramento sem acessórios além daqueles que já os compõem, barreiras físicas e de segurança e sistemas de sensoramento limpos em geral.

15.6 Condições que propiciem ausência de focos ou ninhos de animais sinantrópicos

- **Ruim:** presença de restos de alimentos
- **Regular:** *(condição inexistente).*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** barreiras físicas e de segurança e sistemas de sensoramento limpos em geral.

15.7 Condições de funcionamento, manutenção e conservação do CFTV e do sistema de segurança

- **Ruim:** Câmera sem funcionamento adequado, sem foco e sem direcionamento objetivo.
- **Regular:** *(condição inexistente).*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** Câmera com funcionamento adequado, com foco e direcionamento objetivo.

15.8 Condições de funcionamento, manutenção e conservação do sistema de combate a incêndio: *(condição inexistente, pois não se aplica – Laudo do corpo de bombeiros)*

15.9 Presença de animais adequados à segurança, devidamente adestrados, em número e condições adequadas: *(condição inexistente, pois não se aplica)*

15.10 Condições gerais de segurança

- **Ruim:** cela com conceito “ruim” nos itens 15.1 e/ou 15.4.
- **Regular:** *(condição inexistente).*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** cela com conceito “ideal” nos itens 15.1 e 15.4