

<b>VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPLEXO PENAL</b>			<b>Data da Emissão:</b>	27/09/2012
			<b>Código:</b>	FV SMQD 7
<b>REFERÊNCIA DE VERIFICAÇÃO</b>			<b>Revisão:</b>	Rev. 03
<b>Mecanismo:</b>	SMQD	<b>Elaborado por:</b>	<b>Data da Revisão:</b>	11/05/2023
		<b>Revisado por:</b>		
<b>Indicador:</b>	Indicador 07	<b>Aprovado por:</b>	<b>Página:</b>	1 de 2

<b>Descrição do indicador:</b>	Indicador de qualidade de disponibilidade referente aos recintos, ambientes e estruturas com a função de guaritas.
--------------------------------	--

**Objetivo:** Avaliação da qualidade física dos ambientes e recintos que formam cada unidade do Complexo Penal.

**Critério:** Cada indicador possui subindicadores e/ou parâmetros específicos que serão avaliados em cada recinto, sendo atribuído um dos seguintes conceitos para cada item: ruim, regular, bom ou ideal.

**Método de Verificação:** Verificação *in loco* no recinto.

### Itens de Verificação

- 7.1 Portas (*condição inexistente, pois não existe porta na guarita*).**
- 7.1.1 Ausência de ferrugem
  - 7.1.2 Integridade
  - 7.1.3 Condições de funcionamento em geral: abertura e fechamento, travamento, estrutura e integridade em geral
- 7.2 Condições de funcionamento, manutenção e conservação das instalações elétricas e de iluminação**
- **Ruim:** Lâmpada não está funcionando (não acende), e/ou está com funcionamento intermitente e/ou está piscando.
  - **Regular:** Interruptor, e/ou tomadas soltas e/ou com fiação exposta.
  - **Bom:** (condição inexistente)
  - **Ideal:** Lâmpadas, tomadas e interruptores com funcionamento normal.
- 7.3 Piso, paredes, esquadrias, telas, grades, forro e parapeito (*condição inexistente para telas, grades, forro e parapeito*).**
- Condições de pintura/revestimento interno e impermeabilização:** avaliar parede e esquadrias
- **Ruim:** parede e/ou esquadrias com grande parte de sua área descascada (acima de 50% da área)
  - **Regular:** parede e/ou esquadrias apresentam pontos de descascamento no revestimento (até 50% da área)
  - **Bom:** (condição inexistente)
  - **Ideal:** parede com pintura e revestimento ideais em toda a sua área.
- Integridade:** avaliar piso, parede e esquadrias
- **Ruim:** Presença de orifício, e/ou rachadura, e/ou pontos de ferrugem nas esquadrias e/ou esquadrias não fecham adequadamente.
  - **Regular:** presença de pequenas trincas.
  - **Bom:** (condição inexistente)
  - **Ideal:** piso, paredes e esquadrias em condições normais de manutenção e conservação para o uso adequado.
- Demais condições de funcionamento, manutenção e conservação**
- **Ruim:** piso alagado e/ou com retenção de água e/ou esquadrias sem a devida vedação com infiltração de água
  - **Regular:** retenção pontual de água
  - **Bom:** (condição inexistente)
  - **Ideal:** piso com nivelamento adequado para um bom escoamento de água e sem nenhuma retenção.
- 7.4 Condições de ventilação**
- **Ruim:** Todas as janelas travadas sem condições de abertura e/ou obstruídas.
  - **Regular:** (condição inexistente).
  - **Bom:** condição inexistente
  - **Ideal:** entrada de ventilação, seja pela janela da guarita e/ou pela porta.

**7.5** Condições de limpeza, higiene e salubridade

- **Ruim:** presença de sujeira. e/ou parede rabiscada (escrita, pichada, desenhada) e/ou com marcas de pés
- **Regular:** (condição inexistente).
- **Bom:** condição inexistente
- **Ideal:** guarita sem acessórios em seu interior além daqueles que já compõem a guarita, guarita limpa em geral.

**7.6** Condições que propiciem ausência de focos ou ninhos de animais sinantrópicos

- **Ruim:** presença de restos de alimentos
- **Regular:** (condição inexistente).
- **Bom:** (condição inexistente)
- **Ideal:** guarita limpa em geral.

**7.7** Condições de funcionamento, manutenção e conservação do CFTV e do sistema de segurança.

*(condição inexistente, pois não há CFTV nas guaritas)*

**7.8** Condições de funcionamento, manutenção e conservação do sistema de combate ao incêndio *(condição inexistente, pois não se aplica. Laudo do Corpo de Bombeiros).*

**7.9** Condições gerais de segurança

- **Ruim:** guarita com conceito “ruim” nos itens 7.2 e/ou 7.3 e/ou 7.4.
- **Regular:** (condição inexistente).
- **Bom:** (condição inexistente)
- **Ideal:** guarita com conceito “ideal” nos itens 7.2, 7.3 e 7.4