

VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPLEXO PENAL		Data da Emissão:	01/03/2013
		Código:	RV SMQD 2
REFERÊNCIA DE VERIFICAÇÃO		Revisão:	Rev. 03
Mecanismo: SMQD	Elaborado por: [REDACTED]	Data da Revisão:	11/05/2023
	Revisado por: [REDACTED]		
Indicador: 02 - Circulação	Aprovado por: [REDACTED]	Página:	1 de 3

Descrição do indicador: Indicador de qualidade de disponibilidade referente aos recintos, ambientes e estruturas com a função de circulações, halls, eclusas e antessalas.

Objetivo: Avaliação da qualidade física dos ambientes e recintos que formam cada unidade do Complexo Penal.

Critério: Cada indicador possui subindicadores e/ou parâmetros específicos que serão avaliados em cada recinto, sendo atribuído um dos seguintes conceitos para cada item: ruim, regular, bom ou ideal.

Método de Verificação: Verificação *in loco* no recinto.

Itens de Verificação

2.1 Porta

2.1.1 Ausência de ferrugem

- Ruim: acima de 50% da porta com presença de ferrugem
- Regular: até 50% da porta com presença de ferrugem
- Bom: *(condição inexistente)*.
- Ideal: ausência total de ferrugem

2.1.2 Estrutura e integridade (presença de todos seus componentes).

- Ruim: ausência de mais de 70% dos parafusos da tampa de acesso ao mecanismo de acionamento da porta, e/ou porta não está íntegra (ausência de parte(s) que impeça(m) seu funcionamento adequado) e/ou grande parte da pintura danificada (acima de 50% da área).
- Regular: ausência de até 30% dos parafusos da tampa de acesso ao mecanismo de acionamento da porta e/ou pintura da porta apresenta pontos danificados (até 50% da área).
- Bom: *(condição inexistente)*.
- Ideal: presença de todos os parafusos da tampa de acesso ao mecanismo de acionamento da porta, pintura em ideal estado e porta íntegra.

2.1.3 Condições de abertura, fechamento e travamento.

- Ruim: Porta sem condições de ser aberta e/ou fechada e/ou travada, tanto no modo automático quanto no modo manual.
- Regular: A porta possui a função travamento funcionamento normalmente, mas as condições de abertura e/ou fechamento são limitadas e não apresentam o comportamento ideal para esta(s) função(ões), seja no modo automático e/ou no modo manual e/ou necessita de intervenção forçada para completar a abertura e/ou fechamento.
- Bom: *(condição inexistente)*.
- Ideal: condição plena de funcionamento da porta, com a abertura e fechamento e travamento adequados, seja no modo automático (quando a porta possui esta função) e/ou no modo manual (quando não possui o modo automático).

2.2 Condições de funcionamento e conservação das instalações elétricas e de iluminação

- Ruim: Lâmpada não está funcionando (não acende) e/ou está com funcionamento intermitente e/ou está piscando e/ou está com a fiação exposta.
- Regular: Lâmpada está funcionando, porém totalmente obstruída.
- Bom: *(condição inexistente)*.
- Ideal: Lâmpada funcionando normalmente.

2.3 Piso, paredes, esquadrias, telas, grades, forro e parapeito

2.3.1 Condições de pintura/revestimento interno: avaliar a parede

- Ruim: Parede com grande parte de sua área danificada (acima de 50% da área).
- Regular: Parede apresenta pontos danificados (até 50% da área).
- Bom: *(condição inexistente)*.
- Ideal: parede com a pintura e revestimento ideais em toda a sua área.

2.3.2 Integridade: avaliar o piso, as paredes e o teto

- Ruim: Presença de orifício e/ou rachadura e/ou local onde possa ser escondido objeto e/ou material não autorizado.
- Regular: presença de pequenas trincas e/ou pequenos orifícios onde não possibilite que sejam escondidos objetos e/ou materiais não autorizados
- Bom: *(condição inexistente)*.
- Ideal: piso, paredes e tetos em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado.

2.3.3 Demais condições de manutenção e conservação para uso adequado: avaliar o nivelamento do piso e escoamento de água.

- Ruim: Piso alagado e/ou com retenção de água
- Regular: Retenção pontual de água
- Bom: *(condição inexistente)*.
- Ideal: piso com nivelamento adequado para um bom escoamento de água e sem nenhuma retenção.

2.4 Condições de ventilação

- Ruim: eclusa totalmente obstruída de modo que impeça a entrada e circulação livre de ar no interior da vivência.
- Regular: eclusa parcialmente obstruída de modo que dificulte a entrada e circulação de ar no interior da vivência.
- Bom: *(condição inexistente)*.
- Ideal: eclusa desobstruída de modo que não impeça a entrada e circulação livre de ar no interior da vivência.

2.5 Condições de limpeza e higiene

- Ruim: presença de restos de marmita, e/ou parede rabiscada (escrita, pichada, desenhada) e/ou resto de alimento.
- Regular: *(condição inexistente)*.
- Bom: *(condição inexistente)*.
- Ideal: eclusa limpa em geral.

2.6 Condições que propiciem ausência de focos ou ninhos de animais sinantrópicos

- Ruim: presença de sujidades
- Regular: *(condição inexistente)*.
- Bom: *(condição inexistente)*.
- Ideal: eclusa limpa em geral.

2.7 Condições de funcionamento, manutenção e conservação do CFTV e do sistema de segurança

- Ruim: câmera não está funcionando, e/ou imagem sem foco e/ou imagem sem o direcionamento objetivo.
- Regular: *(condição inexistente)*.
- Bom: *(condição inexistente)*.
- Ideal: câmera com funcionamento adequado, foco regulado e direcionamento objetivo.

2.8 Condições de funcionamento, manutenção e conservação do sistema de combate à incêndio: condição inexistente, pois não se aplica. Laudo do Corpo de Bombeiros.

2.9 Condições gerais de segurança

- Ruim: eclusa com conceito “ruim” nos itens 2.1 e/ou 2.3.
- Regular: (condição inexistente).
- Bom: (*condição inexistente*).
- Ideal: eclusa com conceito “ideal” nos itens 2.1 e 2.3