

VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPLEXO PENAL			Data da Emissão:	27/09/2012
			Código:	FV SMQD 20
REFERÊNCIA DE VERIFICAÇÃO			Revisão:	Rev. 03
Mecanismo:	SMQD	Elaborado por:	Data da Revisão:	11/05/2023
		Revisado por:		
Indicador:	Indicador 20	Aprovado por:	Página:	1 de 2

Descrição do indicador:	Indicador de qualidade e disponibilidade referente aos recintos, ambientes e estruturas com a função de estação de tratamento de esgoto.
--------------------------------	--

Objetivo: Avaliação da qualidade física dos ambientes e recintos que formam cada unidade do Complexo Penal.

Critério: Cada indicador possui subindicadores e/ou parâmetros específicos que serão avaliados em cada recinto, sendo atribuído um dos seguintes conceitos para cada item: ruim, regular, bom ou ideal.

Método de Verificação: Verificação *in loco* no recinto.

Itens de Verificação:

<p>20.1 Portas (verificar o portão)</p> <p>20.1.1 Ausência de ferrugem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim: mais de 50% da porta com presença de ferrugem - Regular: até 50% da porta com presença de ferrugem - Bom: <i>(condição inexistente)</i> - Ideal: ausência total de ferrugem <p>20.1.2 Integridade</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim: porta não está íntegra (ausência de parte(s) que impeça(m) seu funcionamento adequado). - Regular: <i>(condição inexistente)</i> - Bom: <i>(condição inexistente)</i> - Ideal: porta íntegra. <p>20.1.3 Condições de funcionamento em geral: abertura e fechamento, travamento, estrutura e integridade em geral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim: Porta sem condições de ser aberta e/ou fechada e/ou travada. - Regular: <i>(condição inexistente)</i> - Bom: <i>(condição inexistente)</i> - Ideal: condição plena de funcionamento da porta, com a abertura e fechamento e travamento adequados, seja no modo automático e/ou no modo manual <p>20.2 Condições de funcionamento, manutenção e conservação das instalações, tanques, utensílios, instrumentos, equipamentos e demais dispositivos relacionados de tratamento de esgotos: (Avaliar os tanques. Não se aplica a “utensílios, instrumentos, equipamentos e demais dispositivos relacionados de tratamento de esgotos”)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim: Tanques e/ou tubulações com vazamentos aparentes. - Regular: Tanques e/ou tubulações com pequenas rachaduras. - Bom: <i>(condição inexistente)</i> - Ideal: Tanques e tubulações em perfeito estado de conservação. <p>20.3 Condições de funcionamento, manutenção e conservação das instalações elétricas e de iluminação</p> <p>Avaliar iluminação e elétrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim: Fiação elétrica exposta. - Regular: <i>(condição inexistente)</i> - Bom: <i>(condição inexistente)</i> - Ideal: Nenhuma fiação exposta e rede elétrica funcionando normalmente.
--

20.4 Piso, paredes, teto e outras partes construtivas: *(condição inexistente para paredes, teto e a outras partes construtivas)*

20.4.2 Integridade: avaliar piso e paredes

- **Ruim:** presença de orifício e/ou rachadura no piso.
- **Regular:** *(condição inexistente)*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** piso em condições normais de conservação para o uso adequado.

20.4.3 Demais condições de funcionamento, manutenção e conservação: avaliar piso

- **Ruim:** piso totalmente alagado impedindo a circulação
- **Regular:** retenção pontual de água
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** piso com nivelamento adequado para um bom escoamento de água e sem nenhuma retenção

20.5 Condições adequadas de limpeza e segurança

- **Ruim:** presença de sujeira e/ou materiais que não compõem o ambiente e/ou lodo
- **Regular:** *(condição inexistente).*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** estação de tratamento de esgoto sem acessórios além daqueles que já os compõem, estação de tratamento de esgoto limpa em geral.

20.6 Condições de funcionamento, manutenção e conservação do CFTV e do sistema de segurança: *(condição inexistente pois não se aplica)*

20.7 Condições de funcionamento, manutenção e conservação do sistema de combate a incêndio: *(condição inexistente, pois não se aplica – Laudo do Corpo de Bombeiros)*

20.8 Condições gerais de segurança

- **Ruim:** cela com conceito “ruim” nos itens 20.1 e/ou 20.5.
- **Regular:** *(condição inexistente).*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** cela com conceito “ideal” nos itens 20.1 e 20.5